




Согласовано:
Технический директор
ООО «Руссоль»

 Р.В. Грамма
" 12 " 01 2024 г.

Утверждаю:
Директор
ООО «Руссоль»

 С.В. Черный
" 15 " 01 2024 г.
 М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на испытания средств индивидуальной защиты, используемых в электроустановках
ЦДПС Бассоль ООО «Руссоль», расположенного в Астраханская обл., Ахтубинский р-н, п.
Нижний Баскунчак, ул. Красная, 116

Подрядчик:


" ____ " _____ 2024 г.

М.П.

№	Требования	Содержание требований Заказчика
1.	Заказчик	ООО «Руссоль» ЦДПС Бассоль, Астраханская обл., Ахтубинский р-н., п. Нижний Баскунчак, ул. Красная 11Б.
2.	Цель оказываемых услуг	Проведение испытаний средств индивидуальной защиты, используемых в электроустановках – далее СИЗ, с целью обеспечения безопасности работ на объектах ЦДПС Бассоль ООО «Руссоль».
3.	Перечень средств защиты	Диэлектрические резиновые перчатки Диэлектрические галоши Диэлектрические боты Указатель напряжения Штанга электроизолирующая Электроизолирующие клещи Заземление переносное Клещи электроизмерительные Электроизолирующий инструмент
4.	Место оказания услуг	Испытания проводятся на производственной территории Исполнителя. Исполнитель, ремонтная база которого находится далее 200 километров от Заказчика забирает СИЗ на испытания и доставляет до Заказчика, своими силами и за счет собственных средств. В радиусе 200 километров Заказчик доставляет и забирает СИЗ своими силами.
5.	Требования к работам по испытанию СИЗ	Все оказываемые услуги должны быть выполнены качественно, в соответствии требованиями: «Правил устройства электроустановок» ПУЭ от 01.01.2003г., «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 12 августа 2022 г. № 811; "Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках", утвержденной Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 261; Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок; Заводским инструкциям на изделия и соответствовать всем требованиям, предъявляемым к данному виду работ.
6.	Требования к Исполнителю	Наличие у Исполнителя необходимого квалифицированного персонала для оказания услуг по лабораторным испытаниям СИЗ. Исполнитель должен иметь аккредитованную лабораторию для оказания данных услуг. Наличие сертифицированного оборудования и приборов, технические характеристики которых соответствуют требованиям действующего законодательства с соответствующим сроком поверки на период оказания услуг.
7.	Срок оказания услуг	В течении 10 календарных дней с момента передачи СИЗ исполнителю.
8.	Требования к документации, передаваемой Заказчику	Акт выполненных работ протоколы испытаний на каждое СИЗ в письменной и электронном виде
9.	Особые условия	С момента подписания договора, все работы, связанные с исполнением технического задания, прямо не описанные в техническом задании, но требуемые нормативно-технической документацией и/или законами


	<p>РФ, Подрядчик выполняет самостоятельно и за счёт собственных средств. Подрядчик приобретает расходные материалы и комплектующие за свой счет.</p> <p>В процессе выполнения работ по техническому заданию Подрядчик, в случае необходимости, берёт на себя обязательство по выполнению необходимых работ по настоящему техническому заданию, за счёт собственных средств, а именно:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Работы по проектированию. В случае отсутствия проектной документации от Заказчика, Подрядчик выполняет проектные работы самостоятельно, либо заказывает их в специализированной организации. 2. Получение необходимых разрешений от государственных органов (в случае отсутствия у Заказчика). 3. Закупка и доставка всех без исключения необходимых материалов, оснасток, инструментов, приспособлений, техники, в том числе не предусмотренных калькуляцией Подрядчика. 4. Привлечение, при необходимости, специалистов субподрядных организаций.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Разработал:
Инженер-энергетик ЦДПС «Бассоль»

 А.Ю. Старцев «11» 01 2024 г.

Согласовано:

Главный энергетик ЦДПС «Бассоль»

 С.А. Сиянов «11» 01 2024 г.

Руководитель представительства
Главный инженер ЦДПС Бассоль

 А.А. Аксанов «11» 01 2024 г.

Главный энергетик

 П.В. Петайкин «11» 01 2024 г.

Руководитель ПТО

 Д.Н. Болотный «11» 01 2024 г.

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 3 (1774) листа/-ов

Директор ООО «Руссоль»

Черный С. В.

