

к договору №(08)02-208sm/000004-25 о подключении (технологическом присоединении)
объектов капитального строительства к сети газораспределения

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего
оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения

1.АО "Газпром газораспределение Оренбург"

2.ООО "ОРБИС"

(полное и сокращенное (при наличии) наименование, организационно-правовая форма заявителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество заявителя - физического лица (индивидуального предпринимателя))

3.Объект капитального строительства

Офисное здание

(наименование объекта капитального строительства)

расположенный (проектируемый) по адресу:

Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Цвиллинга / ул. Орлова, д. 57/46; кадастровый (условный)
номер земельного участка:56:44:0346002:10

(место нахождения объекта капитального строительства)

4.Величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования
15,4 куб. метров в час (0,03263 млн.куб.метров в год) рекомендовано к установке:
- отопительный котел 65 кВт с расходом газа 7,7 м³/ч – 2 шт.

5.Давление газа в точке подключения

максимальное: 0,0024 МПа;

фактическое

(расчетное): 0,0022 МПа.

6.Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к
сети газораспределения определяется в соответствии с пунктом 3 настоящего договора.

7.Информация о газопроводе в точке подключения: "ЗАО "Оренбургский комбинат
хлебопродуктов №3" ул. Орлова, 28"

диаметр 108 мм

материал трубы Сталь

способ прокладки Надземный

тип защитного покрытия Лакокрасочное

максимальное рабочее давление 0,0024 МПа

фактическое (расчетное) давление 0,0022 МПа.

наличие электрохимической защиты -

протяженность -

8.Величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования
(подключаемого и ранее подключенного) по каждой из точек подключения (если их несколько):
"не требуется".

9.Точка подключения (планируемая)

в границах земельного участка заявителя с кадастровым (условным) номером:
56:44:0346002:10

10.Обязательства по подготовке сети газопотребления и к размещению газоиспользующего
оборудования:

сеть газопотребления с подключенным газоиспользующим оборудованием должна пройти
контрольную опрессовку воздухом с избыточным давлением, равным 5 кПа, в течение 5 мин
(падение давления воздуха за время проведения опрессовки не должно превышать 200 Па);

газоиспользующее оборудование необходимо установить в помещении с вентиляцией,
оборудованным обособленными дымоходами и вентиляционными каналами;

применение газоиспользующего оборудования, технических устройств и материалов,
имеющих сертификаты соответствия, паспорт изготовителя;

наличие акта первичного обследования дымоходов и вентканалов, выполненного
специализированной организацией;

обеспечение объекта капитального строительства приборами учета газа, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

11.Исполнитель осуществляет:

12.Заявитель осуществляет:

предоставление схемы расположения сети газопотребления (с указанием длины, диаметра и материала трубы), а также размещение подключаемого газоиспользующего оборудования; строительство (реконструкцию) сети газопотребления от точки подключения до газоиспользующего оборудования, по адресу:

Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Цвиллинга / ул. Орлова, д. 57/46; кадастровый (условный) номер земельного участка:56:44:0346002:10

обеспечение подключаемого объекта капитального строительства газоиспользующим оборудованием и приборами учета газа, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

Рекомендуется установка интеллектуальных счётчиков газа (при давлении до 0,005 МПа и расходе до 65 м3/час) с передачей данных о параметрах газопотребления в системы сбора данных поставщика газа.

13.Срок действия настоящих технических условий составляет в соответствии с п.3 настоящего договора

14.Сведения об осуществлении подключения (технологического присоединения) через сети газораспределения и (или) газопотребления, принадлежащие основному абоненту ООО "Руссоль".

Исполнитель



(подпись)

Начальник ПТО,
действующий на основании
доверенности № 5 от 24.12.2024 г.,
Балавин А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество исполнителя)