

Согласно Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, п. 11, п.п. б, абзац 15: на подстанции ПС35/10кВ, по адресу Астраханская область, п. Н.Баскунчак, ул. Джамбула,26, за 1 квартал 2015 года было аварийное отключение – одно отключение с 21-30 ч. 11.01.2015 г. до 1-30 ч 12.01.2015 г. Продолжительность отключения – 4 часа; Количество недополученной ЭЭ в период – 6440 кВт.

Согласно Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, п. 11, п.п. б, абзацы 16, 17: на подстанции ПС35/10кВ, по адресу Астраханская область, п. Н.Баскунчак, ул. Джамбула,26, за 1 квартал 2015 года отсутствует объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности.

На подстанции ПС35/10кВ, по адресу Астраханская область, п. Н.Баскунчак, ул. Джамбула,26, за 1 квартал 2015 года отсутствует резервируемая максимальная мощность.